

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
(Испытательная лаборатория)

Юридический адрес: Республика Дагестан, г. Кизилюрт, ул. Алиева, 29. Телефон, факс: ,
ОКПО 73918065, ОГРН 1050560002041 ИНН/КПП 0560029186/057301001
Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU 0001.511159 Зарегистрирован в Госреестре: № РОССТУ 0001.511159
Действителен до

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 561 от 29.03.2017 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение*

Пробы (образцы) направлены: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК" ИНН 0516010901, 368105, Республика Дагестан,
Кизилюртовский район, Стальский с/с, с. Стальское, ул. Садовая

Дата и время отбора пробы (образца): 12:00 28.03.2017 г.

Дата и время доставки пробы (образца): 14:00 28.03.2017 г.

Сотрудник, отобравший пробы: Помощник санитарного врача филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте"
Хожяева Р.А.

Цель отбора: Производственный контроль

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого
отбирались пробы (образцы): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК" 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский район,
Стальский с/с, с. Стальское, 22

Объект, где производился отбор пробы (образца): МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА "ИСТОК" 368105, Республика Дагестан, Кизилюртовский
район, Стальский с/с, с. Стальское, 22

Код пробы (образца): 561-02

СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода: Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению
безопасности систем горячего водоснабжения

Условия транспортировки: Согласно НД

Должность, Ф.И.О. представителя обследуемого объекта: Омаров З

ВЦП: Санитарный щит

Лицо ответственное за составление данного протокола:

В.М. Казавова Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала
ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казавова М.М.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Э.А. Эфендиев Главный врач филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Эфендиев М.А.

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в г. Кизилюрте"

Код образца (пробы): 561-02

Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 14:00 28.03.2017 г.

Дата начала исследования: 14:00 28.03.2017 г.

Дата окончания исследования: 29.03.2017 г.

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	48	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись <i>Ау</i>
Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории филиала ФБУЗ "ЦГ и Э в РД в г. Кизилюрте" Казадова М.М.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией	Подпись

Заключение: Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

Отв. за Л